

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 11 novembre 2014

Présents : cf. liste jointe.

La séance est ouverte à 16h30.

Monsieur le Proviseur ouvre la réunion en remerciant les participants de leur présence et donne la parole au DAF afin qu'il présente les actions entreprises depuis janvier 2014, date de la dernière CHS.

A Présentation des actions menées depuis janvier 2014 et perspectives :

1 Personnels :

- Madame LACOSTE est confirmée dans sa mission de chargée de prévention auprès des élèves, mais aussi comme personne-ressource permanente ayant des compétences en termes d'hygiène.
- Un nouveau médecin, Dr. Céline REBEIZ, a été contracté en début d'année sur de nouvelles bases. Elle sera présente tous les jeudis matins à l'infirmerie, matinée durant laquelle, les deux infirmières seront présentes. Les familles seront préalablement averties des visites médicales et un compte rendu écrit est envisagé. Le médecin assurera également :
 - o La médecine du travail pour les ouvriers
 - o Une mission de conseil auprès de la Direction
- Une personne responsable du nettoyage a été recrutée au 1^{er} septembre dernier, il s'agit de Mme. Cynthia FARKIS. Elle encadre au plus près les équipes de ménage. Elle est aussi chargée de rationaliser les achats liés au nettoyage et aux consommables papiers et de proposer au CPF toutes les améliorations qu'elle envisagerait. Le Comité des Parents exprime sa satisfaction et constate les effets évidents sur la propreté et l'hygiène des locaux.
- De manière générale, le DAF pense que les personnels sont de plus en plus attentifs à l'hygiène et à la sécurité. Exemples : achat de harnais de sécurité pour les travaux dangereux, mise en place de rapports écrits à l'occasion des tournées des veilleurs...

2 Formations

- Un enseignant d'EPS est en cours de formation afin d'apprendre à mieux faire face aux risques résultant des pratiques sportives
- Sous la responsabilité de Mme. Cynthia SARKIS, les 21 agents chargés du nettoyage ont reçu une formation sur les nouveaux produits écoresponsables de nettoyage.

3 Etudes et audits :

Comme annoncé en janvier dernier plusieurs audits ayant traités à la sécurité ont été menés et des aménagements ou des travaux sont venus répondre aux conclusions de ces audits.

- Audit APAVE relatif aux risques électriques. La société MTO, fin août, a terminé l'élimination des 96 non conformités relevées.
- Audit paratonnerres, ils sont conformes, mais un aménagement a dû être fait
- Audit relatif aux vitres. Elles sont toutes de type SECURIT ou dotées d'un film type 3M à l'exception des fenêtres hautes du gymnase qui resteront en l'état puisqu'il a vocation à être prochainement détruit.
- Audit SOCOTEC détection incendie et déclenchement de l'alarme. Résultat : changement du système dans le bâtiment scientifique
- Audit SOCOTEC ascenseur. Sans que l'ascenseur présente un risque identifié, il mérite certaines adaptations apparemment assez onéreuses. L'ingénieur conseil du CPF est chargé de déterminer s'il vaut mieux le changer ou le réparer.
- Audit SOCOTEC sur deux structures métalliques (casquette au-dessus entrée réfectoire et préau du Primaire). Quelques renforcements sont à réaliser.
- Une procédure d'actualisation permanente du PPMS et du contrôle du matériel (listes, test walkies talkies, bonbonnes d'eau...) a été mise en place.
- En projet :
 - o Audit jeux extérieurs et panneaux de basket
 - o Audit sur parcours d'évacuation et affichage dans les locaux

4 Travaux de sécurité

- Levée des réserves des 96 anomalies électriques identifiées par APAVE
- Remplacement d'une vingtaine d'éclairage de sécurité en cas d'obscurité suite à une coupure électrique
- Changement du système de détection incendie et d'alarme du bâtiment scientifique
- Affichage des gestes de premier secours dans tous les locaux
- Installation de distributeurs de gel hydro alcoolique
- Réfection de la première partie de la façade sud du bâtiment principal
- Nettoyage industriel des sols et des toilettes
- Pose d'une porte anti-panique en salle ballet
- Installation d'anti pince doigts à toutes les portes de la Maternelle
- Nettoyage et rangement du local de stockage des produits d'entretien
- En projet :
 - o Installer des portes aux WC du jardin de la Maternelle
 - o Seconde phase de rénovation de la façade durant l'été 2015
 - o Abattage de deux ou trois arbres secs

M. le Proviseur remercie l'ensemble des équipes pour leur engagement sur ces importants dossiers.

B Sécurité aux abords de l'établissement :

M. le Proviseur rappelle les mesures qui avaient été prises en septembre 2013 lorsque la tension autour de l'établissement s'était accrue du fait de la présence à proximité de l'Ambassade d'Arabie Saoudite. Il fait remarquer que du fait de son récent déménagement et même si toutes les mesures de sécurité n'ont pas encore été levées, la tension semble moins forte et les risques diminués d'autant.

Il soumet à la réflexion de la CHS l'idée de réduire de 150 mètres environ l'interdiction de stationner dans la rue qui longe la partie sud du CPF afin de redonner des places de stationnement au personnel et aux parents d'élèves. La CHS n'émettant pas de réserve, M. le Proviseur annonce qu'il fera partiellement lever cette interdiction de stationner.

La séance est levée à 17h15mn.

Le DAF,



Philippe HERRIAU,

Fait, à Beyrouth le 12 novembre 2014

Le Proviseur,



ANNEXE :

- Liste d'émargement

